



REGISTRE PUBLIQUE D'ACCESSIBILITE



EGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE

Place de l'Eglise
06410 BIOT

CONTENU DU REGISTRE :

	Le document peut être consulté :	
	Sur place	Sur internet (biot.fr)
- Fiche synthétique d'informations sur l'accessibilité de l'équipement	x	x
- Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) de Biot		x
- Diagnostic du bâtiment réalisé dans le cadre de l'Ad'AP	x	x
- Plaquette « Bien accueillir les personnes handicapées »	x	x



EGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE

Place de l'Eglise
06410 BIOT

Contact :

Paroisse - 06 63 76 95 26

Date de rédaction de la fiche : 10-2017

SYNTHESE DES PRESTATIONS ET SERVICES PROPOSES

L'Eglise Sainte Marie-Madeleine accueille les activités de la Paroisse « Notre-Dame de la Sagesse » qui organise :

- Une messe hebdomadaire
- Des festivités à l'occasion des fêtes patronales
- Des célébrations (mariages, baptêmes,...).

L'enceinte de l'église accueille également des concerts à l'occasion d'évènements tels que le Festival de Chœurs.

ACCESSIBILITE DE L'EQUIPEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL

Etat d'accessibilité du bâtiment

L'Eglise Sainte Marie-Madeleine a été diagnostiquée dans le cadre de l'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap) de la commune de Biot .

 Indice d'accessibilité actuel : 0%

 5 obstacles ont été identifiés dans le cadre de l'Ad'AP communal. Les travaux de mise en accessibilité sont prévus pour 2019. Pour autant, l'indice d'accessibilité restera à 0%. Une demande de dérogation a été demandée pour ce qui concerne l'entrée principale, afin de préserver le patrimoine (il s'agit d'un monument historique).

Personnel d'accueil

L'accueil de l'église est assuré par la Paroisse « Notre-Dame de la Sagesse ».

 Le personnel n'a pas été formé à l'accueil de personnes en situation de handicap

ACCESSIBILITE DES ABORDS DE L'EQUIPEMENT

Parkings à proximité

Places réservées Rue Saint-Sébastien – 50 à 100 m

 3 places réservées aux personnes en situation de handicap :

- En face du Maroquinier
- En face du Monument aux morts
- En face de l'Entrée du musée

 Zone non accessible en voitures à certaines périodes (zone piétonne le mardi matin et lors de certaines festivités)

Parking des Bâchettes – 300 m

 1 place réservée aux personnes en situation de handicap sur le premier niveau du parking

 L'accès depuis le parking vers l'Eglise se fait par la Calade du Cimetière. Celle-ci présente une pente d'environ 20%, ce qui la rend inaccessible aux utilisateurs de fauteuils roulants sans assistance.

Arrêts de bus à proximité

Arrêt « Biot village » (lignes 10 et 21 d'Envibus) – 250m

 Arrêt de bus non accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants

ACCESSIBILITE DES SERVICES PROPOSES

Messe hebdomadaire	 La salle n'est pas accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants depuis l'entrée principale. L'accès peut se faire par la porte de secours en prévoyant une aide à la personne.
Fêtes patronales	 La salle n'est pas accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants depuis l'entrée principale. L'accès peut se faire par la porte de secours en prévoyant une aide à la personne.
Concerts	 La salle n'est pas accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants depuis l'entrée principale. L'accès peut se faire par la porte de secours en prévoyant une aide à la personne. Pour les concerts, il est également possible d'y assister depuis le seuil de la porte, sans descendre les marches.
Célébrations (mariages, baptêmes...)	 La salle n'est pas accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants depuis l'entrée principale. L'accès peut se faire par la porte de secours en prévoyant une aide à la personne.

DIAGNOSTIC D'ACCESSIBILITE DES BATIMENTS ERP

EGLISE SAINTE-MARIE MADELEINE

PLACE DE L'EGLISE

06 410 BIOT



JUIN 2015



Siège social

2 bis Boulevard de la Paix

13 640 LA ROQUE D'ANTHERON

SAS au capital de 8 000 € - RCS Salon 448 656 660

N° TVA intracommunautaire : FR294865660



RESULTATS DE L'AUDIT

DATE DE L'AUDIT	26 mai 2015
AUDITEUR	Laurent VIANES
COORDONNEES DE L'AGENCE	2 bis, boulevard de La Paix 13 640 LA ROQUE D'ANTHERON 04 42 90 43 60
VERIFICATEUR DU RAPPORT	Philippe LONGIN

SYNTHESE

Indice d'accessibilité actuel	: 0%
Indice d'accessibilité potentiel	: 0%
Nombre d'obstacles	: 5
Enveloppe globale	: 2 240 € HT
Enveloppe ERP	: 2 240 € HT
Enveloppe voirie	: 0 € HT

REMARQUES

Les audits étant réalisés de jour, l'éclairage en conditions nocturnes d'utilisation n'a pas été vérifié. Les niveaux réglementaires à respecter concernant l'éclairage sont (valeurs d'éclairement moyen horizontal) : 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ; 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ; 200 lux au droit des postes d'accueil ; 100 lux pour les circulations intérieures horizontales ; 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile.

DEROGATION

Une demande de dérogation est nécessaire pour l'obstacle suivant : E3.1.




RESULTATS PAR FONCTIONS

Résultats fonctions systématiques	Indice d'accessibilité	Nombre d'obstacles	Enveloppe (€ HT)	Indice potentiel
Abords	0%	1	0 € HT	0%
Entrée	0%	3	1 440 € HT	0%

Résultats fonctions spécifiques	Indice d'accessibilité	Nombre d'obstacles	Enveloppe (€ HT)	Indice potentiel
Nef	50%	1	800 € HT	0%

Répartition de l'enveloppe par fonction



FICHE RECAPITULATIVE

CLIENT	MISSION	SITE	ACCESSIBILITE
VILLE DE BIOT	Diagnosics accessibilité ERP	Eglise Sainte Marie-Madeleine	0%

FONCTION	OBSTACLE	ACCESSIBILITE
Abords	C1	0%
Entrée	C2 E3.1 C3.2	0%
Nef	C4	50%

OBSTACLE		PRECONISATION	COUT	Gain de la fonction
C1	CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	Reste inchangé. Voir E3.1.	0 € HT	0%
C2	PRTE (PORTE EXTERIEURE)	Reste inchangé. Voir E3.1.	0 € HT	0%
E3.1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	L'accès se fera par la porte de secours avec une aide à la personne.	0 € HT	0%
C3.2	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Mettre en conformité l'(les) équipement(s) de l'(des) escalier(s)	1 440 € HT	0%
C4	CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR)	Choeur Installer un(des) plan(s) amovible(s) en bois et prévoir une aide à la personne	800 € HT	50%

**MONTANT TOTAL
NOUVELLE ACCESSIBILITE DU SITE**

2 240 € HT

0%

Eglise Sainte Marie-Madeleine

MODULE

ACCESSIBILITE

OBSTACLE

Fonction : Abords

CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)

0%

C1

0%

Fonction : Entrée

PRTE (PORTE EXTERIEURE)

0%

C2

ESCI (ESCALIER INTERIEUR)

0%

E3.1 C3.2

ECLA (ECLAIRAGE)

100%

SIGN (SIGNALETIQUE)

100%

0%

Fonction : Nef

CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Nef

100%

CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Choeur

0%

C4

50%

NOTE GLOBALE DE CE SITE :

0%

CLIENT
VILLE DE BIOT

Site
Eglise Sainte Marie-Madeleine

Localisation
**Place de l'église
BIOT**

Obstacle critique n° **C1**

Fonction Abords
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)

Description



Revêtement du cheminement non uniforme

Principe

Reste inchangé.
Voir E3.1.



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 2 : Dispositions relatives aux cheminements extérieurs

Voir E3.1

CLIENT
VILLE DE BIOT

Site
Eglise Sainte Marie-Madeleine

Localisation
**Place de l'église
BIOT**

Obstacle critique n° **C2**

Fonction Entrée
PRTE (PORTE EXTERIEURE)

Description



Seuil de la porte supérieur à 2 cm

H= 17 cm

Principe

Reste inchangé.
Voir E3.1.



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

Voir E3.1

CLIENT
VILLE DE BIOT

Site
Eglise Sainte Marie-Madeleine

Localisation
**Place de l'église
BIOT**

Obstacle critique n° **E3.1**

**Fonction Entrée
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)**

Description



Escalier non-doublé d'un dispositif de franchissement conforme

Principe

Cette entrée restera inaccessible aux utilisateurs de fauteuil roulant.

Nous préconisons la demande d'une dérogation pour préservation du patrimoine.

L'accès se fera par la porte de secours avec une aide à la personne.



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 7 : Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

PAS DE PRECONISATION BATIMENT

DEMANDE DE DEROGATION
Préservation du patrimoine architectural

CLIENT
VILLE DE BIOT

Site
Eglise Sainte Marie-Madeleine

Localisation
**Place de l'église
BIOT**

Obstacle critique n° **C3.2**

Fonction Entrée
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)


Description



Sécurisation des marches absente et/ou non conforme

Principe
Modifier et/ou compléter la signalisation et/ou les équipements selon le tableau ci-dessous.
NB :

- Bande podotactile posée en amont de la volée de marches descendantes, à 50cm du premier nez.
- Nez de marches contrastés, sans débord excessif et antidérapants
- 1ère et dernière contremarches contrastées
- Main courante continue, facilement préhensible, contrastée et dépassant d'une longueur de marche.



Arrêté du 8 décembre 2014
Article 7.1 - Escaliers

ESCALIER - sécurisation des marches	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	TOTAL € HT	corps d'état
MARQUAGE AU SOL					
pose d'une bande podotactile sur la marche palière	0	3	170 €	0 €	sols souples
pose de nez de marche non-glissants contrastés	12	3	40 €	1 440 €	sols souples
pose d'une contremarche	0	3	110 €	0 €	sols souples
peinture et finitions, contrastes contremarches inclus					
MAIN COURANTE PROLONGEMENT					
fourniture et pose prolongement main courante	0	0	170 €	0 €	serrurerie
peinture et finitions		28			
MAIN COURANTE POSE					
fourniture et pose main courante sur écuyers	0	10	220 €	0 €	serrurerie
fourniture et pose main courante sur potelets	0	10	330 €	0 €	serrurerie
peinture et finitions		28			
MAIN COURANTE MISE EN CONTRASTE					
préparation du support	0	10	20 €	0 €	peinture
peinture et finitions		28			
TOTAL				1 440 €	août-14

CLIENT
VILLE DE BIOT

Site
Eglise Sainte Marie-Madeleine

Localisation
Place de l'église
BIOT

Obstacle critique n° C4

Fonction Nef
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Choeur

Description




Seuil de la porte supérieur à 2 cm

H = 36 cm

Principe

Installer un plan amovible en bois et prévoir une aide à la personne.



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

SEUIL - plan amovible	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	TOTAL € HT	corps d'état
nombre de seuil(s)	1				
fourniture et pose d'un plan amovible en bois	36		330 €	800 €	men.ext
TOTAL				800 €	août-14